Evaluación de Simulacro

Departamento / Department

	Fuego/Fire	**X**	**Extricacion/Extrication**		**Medico / Medical**		**Rescate / Rescue**
	Insp/ Insp		**Matpel / Hazmat**		**Otros / Other**		

Evaluador: Juan Rodríguez **Fecha: 11/04/2023**

Lugar: MSA, PM Bay, Bahía 11.

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora y la persona que ejecuta la acción.

Tiempo	Actividad	Quien la ejecuta
14:54	Advertencia de presencia de Humo	José Silvera.
14:56	Uso de extintor manual en el lugar de emisión de humo.	José Silvera
14:57	Llamada a centro de control. Activación de protocolo de emergencia. Activación de alarma de emergencia, Evacuación a punto de encuentro.	Bebito Rodríguez
15:05	Llegada a sitio del personal de atención médica.	Personal de emergencia de clínica.
15:06	Llegada a sitio del personal de respuesta de emergencia.	Personal Respuesta de emergencia
15:07	Evaluación del área	Personal Respuesta de emergencia
16:17	Desactivación de alarma	Personal Respuesta de emergencia
16:18	Finalización	Bebito Rodríguez
16:19	Retroalimentación con personal	Personal Respuesta de emergencia

ÍTEM	SÍ	NO	OBSERVACIONES
1. EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA			
Se cumplieron las acciones definidas y establecidas por parte de los brigadistas durante el simulacro. The actions defined and established by the brigade members during the drill were carried out	**SÍ**		
¿Se cumplieron las acciones establecidas por parte de los trabajadores durante el simulacro (acataron ordenes, comportamiento apropiado, interés por la actividad)?	**SÍ**		

Were the actions established by the workers during the drill carried out (did they obey orders, appropriate behavior, interest in the activity)			
¿Participó el personal relacionado con la emergencia? Did personnel related to the emergency participate?	**SÍ**		
¿Se desarrollaron las actividades de acuerdo a las recomendaciones de las hojas de seguridad de los materiales o residuos? Were the activities carried out in accordance with the recommendations of the material or waste safety data sheets?			**N/A**
2. EVALUACIÓN GENERAL DE EVACUACIÓN			
Se dio la voz de Alarma. The voice of Alarm was called,	**Si**		Se dio aviso de lo sucedido a las personas en el área.
La Alerta y Alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas. The Alert and Alarm was heard and recognized in all areas.	**Si**		Se observe que una alarma no funcionó en el área de confiabilidad.
Todos los empleados y visitantes acataron la señal de Alerta y Alarma. All employees and visitors complied with the Alert and Alarm signal.	**Si**		Personal fue advertido de lo ocurrido y evacuaron al punto de encuentro
Se tiene una adecuada Señalización de las Rutas de Evacuación. There is adequate Signaling of the Evacuation Routes.	**Si**		
Se realizó la Evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes. The Evacuation was carried out in order and without endangering the participants.	**Si**		
Se identificó (aron) al (los) líder y/o coordinador (es) de Evacuación. The Evacuation leader and / or coordinator (s) were identified.	**Si**		Se identificó al líder, fue el acting Foreman Bebito Rodríguez
El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones. The leader or Evacuation Coordinator (s) clearly carried out their functions.	**Si**		
El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verificó o validó que el personal a su cargo evacuó su área. The leader or Evacuation Coordinator (s) verified or validated that the personnel under their charge evacuated their area.	**Si**		Se realizó el conteo de las personas en el área y de los que estaban fuera
Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio. Total participation of the areas and interested parties was counted on to carry out the exercise.	**Si**		Hubo participación de la superintendencia.
3. EVALUACIÓN PUESTO DE COMANDO			
Se estableció el puesto de comando. The command post was established.	**Si**		Fue liderado Bebito Rodríguez.
Se distribuyeron funciones en el puesto de comando. Functions were distributed at the command post	**Si**		Bebito Rodríguez continuó con la comunicación, coordinación de ingreso de personal al área, entrega

			de información requerida, coordinación del levantamiento y limpieza del área.
En el puesto de comando hubo recursos suficientes (Hojas, marcadores, sistema de comunicación, planos con ubicación de recursos para el control de emergencias y elementos de primeros auxilios). There were sufficient resources at the command post (Sheets, markers, communication system, plans with location of resources for emergency control and first aid items).	**Si**		
4. EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO			
Hubo organización en el o los puntos de encuentro. There was organization at the meeting point (s).	**Si**		Se inform de lo sucedido y se distribuyó tareas a realizar como advertir a los vehículos de Respuesta de emergencia hacia el área del siniestro.
Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron. When moving to the meeting point, all security measures were taken for the participants who evacuated.	**Si**		Se realizó en orden y con seguridad
Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron. The number of employees and visitors who evacuated were checked at the meeting place.	**Si.**		
Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades. The evacuation coordinators or leaders reported news.	**Si**		Reportaron el conteo del personal, todos presentes
El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso The evacuated personnel remained at the meeting point until receiving the re-entry order	**Si**		
Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro. Security was permanently verified at the meeting point.	**Si**		
Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad. Upon re-entry after evacuation, all security measures were taken.	**Si**		Se procedió con la limpieza del área.
5. Respuesta a Emergencia			
Se conformó un puesto de comando de incidente An incident command post was formed	**SÍ**		
El personal contó con su EPP adecuado a la emergencia The staff had their appropriate PPE for the emergency	**SÍ**		
Se activaron los sistemas contra incendios. Systems were activated against the correct incident	**Si**		
Rescate de Víctimas se realizó de acuerdo a los procedimientos establecidos Victim Rescue was carried out according to established procedures			N/A No Hubo víctimas
Se Realizaron maniobras de control de Derrame Spill control maneuvers were performed			**N/A**
Una vez controlada la emergencia se pasó el mando del Comando del Incidente	**SÍ**		

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN GUIÓN DE SIMULACRO	RESPONSABLES ESTABLECIDOS	TIEMPOS MEDIDOS	OBSERVACIONES DURANTE EL SIMULACRO
Activación de la alerta	Bebito Rodríguez	14:57	Se dio aviso a centro de Control
Activación de la alarma de emergencia		14:57	
Salida de la primer persona		14:57	
Salida de la última persona		14:58	
Llegada de la primer persona al punto de encuentro		14:58	
Llegada de la última persona al punto de encuentro		14:59	**Total personas evacuadas: 16**
Reunión general en el punto de encuentro	Inicio	14:59	
	Final	16:18	
Retorno a las instalaciones	Inicio	16:19	
	Final	16:22	

COMENTARIOS ADICIONALES

El simulacro de incendio en el área de filtros de PM Bay, se realizó con buena participación de los colaboradores, personal de respuesta de emergencia y personal de clínica.

Se mantuvo la calma y las coordinaciones fueron muy acertadas por parte del acting Foreman Bebito Rodríguez, quien no tenía conocimiento del simulacro.

El colaborador tomó la autoridad de comunicar el evento a centro de control.

La intervención del equipo de respuesta de emergencia fue a tiempo. El feedback obtenido fue bien recibido por los colaboradores.

El plan de emergencia de PM bay**, MNT - PMB - POE -018 – A1 ERP PM Bay**, cuenta con los mapas correspondientes de ubicación de las áreas y los accesos a las mismas. También se puede encontrar en Share point.

Los colaboradores tomaron de muy buena manera este aprendizaje y emitieron sugerencias tales como:

- Cambio de ubicación de punto de encuentro por exitir un poste de alumbrado demasiado cerca.
- Mantener siempre la vía de acceso libre por el área de Kaltire.
- Luz estroboscópica de alerta se pudo divisar desde varios puntos lejanos del área.

El feddback recibido por personal de respuesta de emergencia fue:

- Se observó que una alarma no funcionó en el área de confiabilidad.
- Mantener llave para desactivar alarma sonora.
- Despejar área de luz estroboscópica dentro de la zona de filtros.

LIEBHERR